АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сторожинець (місце складання) № 277 3 серпня 2026 р.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт

м. Сторожинець, вул. Соборна, 5/а, кв. 1-40;

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Сторожинець, вул. Соборна, 5/а, кв. 1-40;

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки газу на газопроводі (кран Д32-4 шт., Д25-1 шт., Д15-1 шт., муфта Д32-5 шт., контргайка Д25-1 шт.);
2) Складено Акт недопуску (ухилляння) № 141. Газопровід потребує фарбування.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Виявлені витоки газу на газопроводі будинку — усунені. Внутрішньобудинкова система газопостачання знаходиться в задовільному стані та придатна для подальшої експлуатації. Квартира № 1, 2, 5, 10, 11, 14, 17, 29, 32, 35, 37, 38 - споживачі відсутні на момент проведення ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Слюсар Карапчук О.В. 03.08.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

	№ кв.
Тодиресе Олена Іванівна	1
Горжевська Любов Данилівна	2
Біньовський Іван Теодорович	3
Сівак Лідія Георгіївна	4
Бардюк Галина Валентинівна	5
Гаврилюк Степан Іванович	6
Лук'ян Марія Дмитрівна	7
Карп Антон Михайлович	8
Даскалюк Людмила Георгіївна	9
Тікан Оксана Іоганівна	10

Медвідь Оксана Михайлівна	11
Боднар Василь Дмитрович	12
Краснова Олена Григорівна	13
Чікан Орися Миколаївна	14
Мітран Тетяна Миколаївна	15
Андроничук Отика Михайлівна	16
Райлян Ольга Георгіївна	17
Зима Володимир Федорович	18
Гатеж Олександр Олександрович	19
Конечний Микола Мар'янович	20
Іліка Наталія Аврелівна	21
Дрозд Сергій Вікторович	22
Горбатюк Віра Флоріанівна	23
Гринчук Василь Іванович	24
Нестерова Тетяна Вікторівна	25
Вовк Михайло Олексійович	26
Баланюк Лариса Володимирівна	27
Демчук Анатолій Дмитрович	28
Міщенко Олена Олексіївна	29
Доскалюк Георгіна Іллівна	30
Полішенко Марія Євгенівна	31
Новіков Володимир Андрійович	32
Сельська Любов Іванівна	33
Лукенюк Світлана Леонідівна	34
Гулей Катерина Тодорівна	35
Багрін Лівія Драгушівна	36
Атодирес Людмила Дмитрівна	37

Гінчак Ольга Філаретівна	38
Федчук Олександр Ігорович	39
Флорескул Катерина Григорівна	40

(підпис)

03.08.2026
(дата)