АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Хотин вул. Воїнів Визволителів, 12 (місце складання) № 176 м. Хотин вул. В. Визволителів 12.

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт

слюсар , Ткач О. В., Німичко Д. І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Хотин вул. Воїнів Визволителів, 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено на усунення витоки газу на кран ф 25 - 3 шт.
2) муфти ф 25 - 3 шт.
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

_____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Майстер ВТО _____ В. В. Калантирський (ПІБ (підпис)) 06.08.2026 (дата)

інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

№кв

Одинока Н. С

Ніколаєва Л.

Ситник Г Ф

06.08.2026

(дата)