АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Хотин вул. Франка, 11 № 130 12.08.2026р.
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт
слюсар , Ткач О. В., Німичко Д. І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) м. Хотин вул. Франка, 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Виявлені та усунулі вилоки газу Кран Ф 32 - 6 шт.
2) муфти Ф 32 - 7 шт. Кран Ф 20 - 4 шт, Ф20 муфти - 3 шт.
3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Власнику роз'яснено, щодо належного стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —
Контактний робочий телефон представника виконавця) (0372) 54-90-44
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
Майстер ВТО В. В. Калантирський 12.08.2026
ПІБ (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

З актом ознайомлений:

№кв

Зайцева О.А.

Гончаров І.В.

Камбулек О.С.

Тайсюк Д.В.

Телешецька Д.В.

Косай Т.В.

Лисак А.М.

Лопонько Т.В.

Корак С.В.

Пашковська Л.В.

Кузнецов Д.С

12-08-2026

(дата)